

## 전력산업기술기준 해석서

(승인일자 : 2020. 08. 05.)

**해석서 : MN-I-156**

**제목 : 계측기기 및 장비의 교정**

**질 문 :** MNB 2360(2) 요건에서 요구하는 간접교정의 경우 Cv 충격시험기 교정용 표준시험편을 한국표준과학연구원에서 제공하고 있지 않으므로 NIST(National Institute of Standards and Technology) 시험편을 활용한 간접교정도 가능한가요?

**답 변 :** 예