KEPIC 정오표 KEPIC Errata

관리번호 Tracking No.	2020-35	발행일자	2020. 10. 28
소분류기호 KEPIC Code	KEPIC- 표 MIC 2412-1 KEPIC- 표 MIC 2411-1	담당간사	이종은
오류 원인	오타수정		

<table>
<tr><th>판/추록
Ed./Add.</th><th>쪽수
Page</th><th>수정 전
Error</th><th>수정 후
Corrected</th></tr>
<tr><td>2001 추록
~
2008 상추록</td><td>4</td><td>표 MIC 2412-1 검사 계획 B
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
70
100</td></tr></table></td><td>표 MIC 2412-1 검사 계획 B
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
75
100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2008 하추록
~
2009 추록</td><td>4</td><td>표 MIC 2411-1 검사계획
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
70
100</td></tr></table></td><td>표 MIC 2411-1 검사계획
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
75
100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2010 판
~
2019 추록</td><td>3</td><td>표 MIC 2411-1 검사프로그램
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
70
100</td></tr></table></td><td>표 MIC 2411-1 검사프로그램
<table><tr><th>검사 장주기</th><th>검사 단주기 (장주기내의 발전소가동 역년)</th><th>검사필요 최소 백분율, %</th><th>검사인정 최대 백분율, %</th></tr><tr><td>모두</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
75
100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>TABLE MIC 2411-1 INSPECTION PROGRAM
<table><tr><th>Inspection Interval</th><th>Inspection Period, Calendar Years of Plant Service Within the Interval</th><th>Minimum Examinations Completed, %</th><th>Maximum Examinations Credited, %</th></tr><tr><td>All</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
70
100</td></tr></table></td><td>TABLE MIC 2411-1 INSPECTION PROGRAM
<table><tr><th>Inspection Interval</th><th>Inspection Period, Calendar Years of Plant Service Within the Interval</th><th>Minimum Examinations Completed, %</th><th>Maximum Examinations Credited, %</th></tr><tr><td>All</td><td>3
7
10</td><td>16
50[1]
100</td><td>50
75
100</td></tr></table></td></tr>
</table>

위와 같이 KEPIC 정오표를 발행하오니 해당 KEPIC을 사용할 경우는 반드시 수정 후 내용을 보시기 바랍니다.

This KEPIC Errata was approved and, in case of referring the applicable KEPIC code, this errata shall be applied.

발행일: 2020년 10월 28일 Date: 28, 10, 2020

대한전기협회 KEPIC운영처장 손 명 성 KEPIC Director, Korea Electric Association Sohn Myoung Sung

(서명/sign)

(양식번호 : KEPIC-22-10-02)